

Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

OBIEG	BASEN SPORTOWY	BASEN REKREACYJNY	BRODZIK DLA DZIECI	JACUZZI I	JACUZZI II	JACUZZI III
Data badań	2.11.2017	2.11.2017	2.11.2017	2.11.2017	2.11.2017	2.11.2017
Parametry mikrobiologiczne: E. Coli Legionella Pseudomonas aeruginosa OLM w 48C	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda nie spełnia wymagań	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania
Parametry odbiegające od wymagań	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h >300 jtk/1ml	Nie dotyczy	Liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h >300 jtk/1ml	Nie dotyczy
Podjęte działania naprawcze	Nie dotyczy	Nie dotyczy	1. Wymiana wody w niecce 2. Przechlorowanie do punktu przełamania w godzinach nocnych po zamknięciu pływalni 3. Kalibracja aparatury do właściwych parametrów	Nie dotyczy	1. Wymiana wody w niecce 2. Przechlorowanie do punktu przełamania w godzinach nocnych po zamknięciu pływalni 3. Kalibracja aparatury do właściwych parametrów	Nie dotyczy
Data badań	2.11.2017	2.11.2017	2.11.2017	2.11.2017	2.11.2017	2.11.2017
Parametry fizykochemiczne: chlor wolny, chlor związany, PH, potencjał Redox, mętność, chloroform, suma THM, azotany, utlenialność	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania
Parametry odbiegające od wymagań	Chlor wolny 0,90 [±0,18] mg/l	Nie dotyczy	Chlor wolny 0,72 [±0,15] mg/l	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Chlor wolny 0,31 [±0,07] mg/l
Podjęte działania naprawcze	Kalibracja aparatury	Nie dotyczy	Kalibracja aparatury	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Kalibracja aparatury
Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni w terminie od 17.06.2016 do 17.06.2017 do wglądu na recepcji basenowej					

Ocena jakości wody została dokonana przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. o. o. w Pszczynie